

測定結果(平成22年9月分)

施設名称: 廃棄物処理センターガス化熔融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	熔融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度 一酸化炭素(CO)(ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物(NO _x)(ppm)			塩化水素(HCL)(ppm)			硫黄酸化物(SO _x)(ppm)			ばいじん(mg/Nm ³)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10(0.01g)以下		
1	休止中	1301	1303	休止中	982	880	休止中	176	176	休止中	0	3	休止中	37	26	休止中	12	10	休止中	2	1	休止中	0.00	0.00
2	休止中	1308	1305	休止中	967	878	休止中	176	176	休止中	0	3	休止中	39	12	休止中	10	17	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
3	休止中	1303	1297	休止中	973	883	休止中	176	176	休止中	0	2	休止中	36	18	休止中	13	17	休止中	1	2	休止中	0.00	0.00
4	休止中	1305	1306	休止中	972	871	休止中	176	176	休止中	0	2	休止中	40	26	休止中	12	12	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
5	休止中	1303	1299	休止中	982	874	休止中	176	176	休止中	3	8	休止中	39	22	休止中	15	9	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
6	休止中	1211	1309	休止中	895	870	休止中	174	176	休止中	6	11	休止中	17	27	休止中	0	7	休止中	1	0	休止中	0.00	0.00
7	休止中	休止中	1328	休止中	休止中	868	休止中	休止中	176	休止中	休止中	6	休止中	休止中	27	休止中	休止中	5	休止中	休止中	0	休止中	休止中	0.00
8	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
9	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
10	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
11	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
12	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
13	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
14	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
15	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
16	休止中	1314	休止中	休止中	863	休止中	休止中	148	休止中	休止中	2	休止中	休止中	5	休止中	休止中	1	休止中	休止中	0	休止中	休止中	0.00	休止中
17	休止中	1304	休止中	休止中	906	休止中	休止中	176	休止中	休止中	8	休止中	休止中	39	休止中	休止中	10	休止中	休止中	0	休止中	休止中	0.00	休止中
18	休止中	1299	1265	休止中	913	858	休止中	176	153	休止中	9	24	休止中	39	39	休止中	9	3	休止中	0	2	休止中	0.00	0.00
19	休止中	1302	1282	休止中	952	912	休止中	176	176	休止中	4	14	休止中	35	38	休止中	15	12	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
20	休止中	1305	1297	休止中	947	921	休止中	176	176	休止中	4	6	休止中	40	41	休止中	13	14	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
21	休止中	1299	休止中	休止中	977	休止中	休止中	176	休止中	休止中	4	休止中	休止中	36	休止中	休止中	16	休止中	休止中	0	休止中	休止中	0.00	休止中
22	休止中	1296	休止中	休止中	963	休止中	休止中	176	休止中	休止中	5	休止中	休止中	39	休止中	休止中	8	休止中	休止中	0	休止中	休止中	0.00	休止中
23	休止中	1297	1286	休止中	967	906	休止中	176	176	休止中	5	13	休止中	39	36	休止中	14	6	休止中	2	1	休止中	0.00	0.00
24	休止中	1306	1295	休止中	944	949	休止中	176	176	休止中	5	8	休止中	37	38	休止中	3	14	休止中	0	2	休止中	0.00	0.00
25	休止中	1294	1295	休止中	943	961	休止中	176	176	休止中	5	6	休止中	27	39	休止中	11	14	休止中	1	2	休止中	0.00	0.00
26	休止中	1292	1297	休止中	931	943	休止中	176	176	休止中	5	6	休止中	33	40	休止中	11	17	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
27	休止中	1303	1292	休止中	917	963	休止中	176	176	休止中	6	6	休止中	28	39	休止中	16	17	休止中	0	2	休止中	0.00	0.00
28	休止中	1318	1305	休止中	912	966	休止中	176	176	休止中	5	6	休止中	22	40	休止中	15	16	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
29	休止中	1313	1300	休止中	917	956	休止中	176	176	休止中	6	6	休止中	26	40	休止中	17	17	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
30	休止中	1302	1303	休止中	921	951	休止中	176	176	休止中	6	6	休止中	14	40	休止中	12	17	休止中	1	0	休止中	0.00	0.00

注1:排ガス測定場所は煙道測定口

注2:排ガス測定は連続測定計による

注3:排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注4:排ガス測定結果は日平均値(COは4時間平均値の日平均値)