

排ガス測定結果

施設名称: 廃棄物処理センター ガス化溶融処理施設

測定(採取)位置: 2号炉煙突測定口

測定(採取)年月日: (2号炉) 平成23年4月6日

結果を得た年月日: 平成23年5月25日

測定機関: 一般財団法人東海技術センター

項 目	測定日	測定炉	測定結果	管理基準
ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月6日	2号炉	0.001未満	0.01以下
硫黄酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月6日	2号炉	6	20以下
窒素酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月6日	2号炉	16	50以下
塩化水素濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月6日	2号炉	10	30以下
ダイオキシン類 ($\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月6日	2号炉	0.000044	0.1以下
一酸化炭素濃度(ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算) 4時間平均値	4月6日	2号炉	11	30以下
総水銀濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	4月6日	2号炉	0.01未満	
カドミウム濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	4月6日	2号炉	0.01未満	
鉛濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	4月6日	2号炉	0.1未満	
酸素濃度 (%)	4月6日	2号炉	9.3	

1号炉及び3号炉は、運転を休止しています。