

排ガス測定結果

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

測定 (採取)位置 :1~3号炉煙突測定口

測定 (採取)年月日 : (1号炉)平成18年8月1日、(2号炉)平成18年8月2日、(3号炉)平成18年8月3日

結果を得た年月日 :平成18年9月25日

測定機関 新東工業株式会社 環境計測センター

項目	測定日		測定結果	管理基準値
ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	8月1日	1号炉	0.001未満	0.01以下
	8月2日	2号炉	0.001未満	
	8月3日	3号炉	0.001未満	
硫黄酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	8月1日	1号炉	8	20以下
	8月2日	2号炉	3	
	8月3日	3号炉	6	
窒素酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	8月1日	1号炉	31	50以下
	8月2日	2号炉	32	
	8月3日	3号炉	35	
塩化水素濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	8月1日	1号炉	1	30以下
	8月2日	2号炉	1	
	8月3日	3号炉	9	
ダイオキシン類 ($\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	8月1日	1号炉	0.0000037	0.1以下
	8月2日	2号炉	0.0000031	
	8月3日	3号炉	0.0000036	
一酸化炭素濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算) 4時間平均値	8月1日	1号炉	5	30以下
	8月2日	2号炉	7	
	8月3日	3号炉	4	
総水銀濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	8月1日	1号炉	0.01未満	/
	8月2日	2号炉	0.01未満	
	8月3日	3号炉	0.01未満	
カドミウム濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	8月1日	1号炉	0.01未満	/
	8月2日	2号炉	0.01未満	
	8月3日	3号炉	0.01未満	
鉛濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	8月1日	1号炉	0.1未満	/
	8月2日	2号炉	0.1未満	
	8月3日	3号炉	0.1未満	
酸素濃度 (%)	8月1日	1号炉	7.0	/
	8月2日	2号炉	7.0	
	8月3日	3号炉	6.5	