

# 測定結果 (平成19年8月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ( )			二次燃焼室温度 ( )			集じん器入口温度 ( )			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> ) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO <sub>x</sub> ) (ppm)			ばいじん (mg/Nm <sup>3</sup> )		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	休止中	1286	1283	休止中	1018	897	休止中	166	166	休止中	2	10	休止中	13	35	休止中	7	11	休止中	6	7	休止中	0.00	0.00
2	休止中	1293	1298	休止中	1047	1026	休止中	166	166	休止中	0	1	休止中	25	35	休止中	0	8	休止中	2	11	休止中	0.00	0.00
3	休止中	1290	1297	休止中	1067	1014	休止中	166	166	休止中	0	0	休止中	33	37	休止中	0	10	休止中	2	12	休止中	0.00	0.00
4	休止中	1290	1294	休止中	1051	1003	休止中	166	166	休止中	2	3	休止中	31	34	休止中	0	12	休止中	2	10	休止中	0.00	0.00
5	休止中	1284	1297	休止中	1048	1037	休止中	166	166	休止中	0	1	休止中	32	32	休止中	2	8	休止中	5	10	休止中	0.00	0.00
6	休止中	1286	1289	休止中	1046	944	休止中	166	166	休止中	0	1	休止中	36	30	休止中	8	4	休止中	8	8	休止中	0.00	0.00
7	休止中	1288	1277	休止中	1040	902	休止中	166	166	休止中	0	8	休止中	32	18	休止中	10	5	休止中	8	7	休止中	0.00	0.00
8	休止中	1286	1294	休止中	1046	931	休止中	166	166	休止中	0	5	休止中	34	28	休止中	7	7	休止中	4	4	休止中	0.00	0.00
9	休止中	1284	1307	休止中	1025	1030	休止中	166	166	休止中	0	4	休止中	33	29	休止中	7	8	休止中	4	7	休止中	0.00	0.00
10	休止中	1286	1310	休止中	1066	1023	休止中	167	166	休止中	0	3	休止中	38	32	休止中	1	0	休止中	2	1	休止中	0.00	0.00
11	休止中	1290	1311	休止中	1071	1035	休止中	166	166	休止中	3	3	休止中	35	37	休止中	3	2	休止中	3	4	休止中	0.00	0.00
12	休止中	1282	1314	休止中	1032	1013	休止中	166	166	休止中	3	0	休止中	37	41	休止中	6	0	休止中	5	2	休止中	0.00	0.00
13	1278	1282	1319	870	1028	1040	166	166	166	10	3	2	24	35	40	0	11	4	6	7	8	0.00	0.00	0.00
14	1296	1295	1313	935	1031	1034	166	166	166	0	0	2	27	37	39	0	2	0	1	1	2	0.00	0.00	0.00
15	1285	1297	1314	999	1038	1065	166	166	166	0	0	0	27	35	39	0	4	0	0	2	0	0.00	0.00	0.00
16	1292	1298	1310	992	1044	1006	166	166	166	0	0	0	31	35	38	0	13	0	7	5	2	0.00	0.00	0.00
17	1302	1292	1311	1015	1039	1015	166	166	166	0	0	0	26	34	37	0	12	4	9	5	6	0.00	0.00	0.00
18	1309	1280	1304	995	1044	1054	166	167	166	0	2	1	28	33	38	1	15	3	0	4	6	0.00	0.00	0.00
19	1288	1293	1290	976	1053	1058	166	166	166	0	0	0	28	33	39	1	16	4	8	10	8	0.00	0.00	0.00
20	1288	1292	1294	957	1041	997	166	166	166	0	1	5	31	34	33	1	12	2	7	5	3	0.00	0.00	0.00
21	1304	1286	1284	957	1050	1057	166	166	167	0	0	0	33	33	34	1	12	4	1	5	8	0.00	0.00	0.00
22	1294	1291	1306	967	1032	1012	167	166	167	0	2	1	26	38	38	1	14	14	6	5	8	0.00	0.00	0.00
23	1294	1282	1323	1035	1039	953	167	166	166	2	4	0	23	32	33	0	8	0	3	3	0	0.00	0.00	0.00
24	1296	1292	1295	1019	1063	963	166	166	166	7	1	0	16	28	23	0	12	9	7	8	3	0.00	0.00	0.00
25	1296	1292	1292	1016	1022	976	167	166	166	3	1	0	19	30	23	1	11	5	2	3	2	0.00	0.00	0.00
26	1303	1294	1284	1012	1007	982	166	166	166	0	0	1	27	39	31	1	11	13	6	1	5	0.00	0.00	0.00
27	1300	1291	1296	1038	1017	991	165	162	163	7	8	6	17	22	23	1	10	10	6	4	4	0.00	0.00	0.02
28	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
29	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
30	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
31	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)