

測定結果 (平成19年11月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度			排ガス濃度											
										一酸化炭素 (CO) (ppm)			窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	1308	休止中	1318	1086	休止中	1035	166	休止中	166	0	休止中	2	39	休止中	39	1	休止中	13	0	休止中	9	0.00	休止中	0.00
2	1309	休止中	1315	1064	休止中	1043	166	休止中	166	0	休止中	4	35	休止中	38	1	休止中	5	1	休止中	10	0.00	休止中	0.00
3	1326	休止中	1327	960	休止中	1044	166	休止中	166	1	休止中	0	27	休止中	40	1	休止中	4	1	休止中	11	0.00	休止中	0.00
4	1292	休止中	1320	1064	休止中	1056	166	休止中	166	1	休止中	1	35	休止中	39	1	休止中	5	5	休止中	12	0.00	休止中	0.00
5	1300	休止中	1301	1080	休止中	1054	166	休止中	166	0	休止中	1	39	休止中	39	1	休止中	8	3	休止中	9	0.00	休止中	0.00
6	1300	休止中	1316	1027	休止中	1043	166	休止中	166	1	休止中	1	36	休止中	38	1	休止中	6	8	休止中	9	0.00	休止中	0.00
7	1316	休止中	1311	1056	休止中	1052	166	休止中	166	0	休止中	1	37	休止中	37	2	休止中	2	4	休止中	6	0.00	休止中	0.00
8	1297	休止中	1297	1036	休止中	1059	166	休止中	166	1	休止中	6	33	休止中	35	1	休止中	3	3	休止中	7	0.00	休止中	0.00
9	1307	休止中	1308	1004	休止中	1016	166	休止中	166	0	休止中	2	37	休止中	35	2	休止中	13	7	休止中	7	0.00	休止中	0.00
10	1312	休止中	1312	1038	休止中	1018	166	休止中	166	0	休止中	2	33	休止中	32	2	休止中	15	6	休止中	8	0.00	休止中	0.00
11	1316	休止中	1314	1049	休止中	1014	166	休止中	166	0	休止中	1	39	休止中	34	1	休止中	12	5	休止中	10	0.00	休止中	0.00
12	1301	休止中	1292	1042	休止中	1022	166	休止中	166	0	休止中	1	38	休止中	30	1	休止中	10	9	休止中	11	0.00	休止中	0.00
13	1314	休止中	1317	1021	休止中	1005	166	休止中	166	0	休止中	0	37	休止中	27	1	休止中	8	3	休止中	4	0.00	休止中	0.00
14	1303	休止中	1306	1024	休止中	993	166	休止中	166	0	休止中	2	34	休止中	26	1	休止中	6	4	休止中	6	0.00	休止中	0.00
15	1316	休止中	1307	1025	休止中	1032	166	休止中	166	1	休止中	2	31	休止中	33	1	休止中	10	8	休止中	10	0.00	休止中	0.00
16	1305	休止中	1295	1016	休止中	1006	166	休止中	166	0	休止中	2	34	休止中	35	0	休止中	8	4	休止中	7	0.00	休止中	0.00
17	1309	休止中	1307	1056	休止中	1024	166	休止中	166	1	休止中	1	29	休止中	38	0	休止中	1	7	休止中	3	0.00	休止中	0.00
18	1303	休止中	1294	1062	休止中	976	166	休止中	166	0	休止中	3	33	休止中	34	1	休止中	9	8	休止中	5	0.00	休止中	0.00
19	1309	休止中	1299	1050	休止中	1032	166	休止中	166	0	休止中	5	37	休止中	34	0	休止中	5	10	休止中	8	0.00	休止中	0.00
20	1307	休止中	1307	1050	休止中	1049	166	休止中	166	1	休止中	2	35	休止中	36	1	休止中	6	10	休止中	8	0.00	休止中	0.00
21	1316	休止中	1302	1025	休止中	1027	165	休止中	166	0	休止中	3	35	休止中	34	1	休止中	10	6	休止中	6	0.00	休止中	0.00
22	1325	休止中	1300	1035	休止中	1018	166	休止中	166	3	休止中	4	33	休止中	31	0	休止中	0	5	休止中	1	0.00	休止中	0.00
23	1312	休止中	1309	1080	休止中	1037	166	休止中	166	1	休止中	2	38	休止中	37	0	休止中	3	4	休止中	3	0.00	休止中	0.00
24	1310	休止中	1308	1089	休止中	1037	166	休止中	166	1	休止中	3	39	休止中	37	0	休止中	8	2	休止中	4	0.00	休止中	0.00
25	1313	休止中	1311	1107	休止中	1031	166	休止中	166	1	休止中	1	39	休止中	36	0	休止中	10	5	休止中	3	0.00	休止中	0.00
26	1307	休止中	1308	1139	休止中	1052	166	休止中	166	4	休止中	1	37	休止中	37	0	休止中	1	5	休止中	2	0.00	休止中	0.00
27	1300	休止中	1303	1035	休止中	1015	166	休止中	166	0	休止中	2	36	休止中	40	1	休止中	16	8	休止中	7	0.00	休止中	0.00
28	1317	休止中	1313	1064	休止中	1013	166	休止中	166	0	休止中	6	38	休止中	39	0	休止中	9	4	休止中	4	0.00	休止中	0.00
29	1313	休止中	1307	1086	休止中	1063	166	休止中	166	1	休止中	1	39	休止中	40	0	休止中	9	10	休止中	9	0.00	休止中	0.00
30	1307	休止中	1309	1055	休止中	1037	166	休止中	166	0	休止中	2	37	休止中	40	1	休止中	10	6	休止中	6	0.00	休止中	0.00

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)