

測定結果 (平成19年12月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	1301	休止中	1292	1073	休止中	1054	166	休止中	166	0	休止中	1	37	休止中	39	0	休止中	6	10	休止中	11	0.00	休止中	0.00
2	1317	休止中	1304	1051	休止中	1071	166	休止中	166	0	休止中	2	35	休止中	38	1	休止中	4	4	休止中	12	0.00	休止中	0.00
3	1301	休止中	1298	1004	休止中	1067	166	休止中	166	0	休止中	2	11	休止中	40	1	休止中	6	8	休止中	12	0.00	休止中	0.00
4	1302	休止中	1304	1003	休止中	1079	166	休止中	166	0	休止中	1	24	休止中	40	1	休止中	3	7	休止中	11	0.00	休止中	0.00
5	1300	休止中	1307	1031	休止中	1069	166	休止中	166	0	休止中	2	38	休止中	40	0	休止中	13	10	休止中	9	0.00	休止中	0.00
6	1311	1297	1308	1038	885	1069	166	166	166	0	3	2	37	19	39	5	3	10	10	5	9	0.00	0.00	0.00
7	1312	1310	1293	1074	951	1093	166	166	166	1	1	2	37	38	40	10	8	9	8	6	11	0.00	0.00	0.00
8	1304	1318	1304	1058	951	1077	166	166	166	0	1	2	36	38	39	9	1	4	5	0	7	0.00	0.00	0.00
9	1321	1297	1303	1071	917	1106	166	166	166	0	2	2	37	36	39	4	0	2	2	0	5	0.00	0.00	0.00
10	1313	休止中	1303	1074	休止中	1104	166	休止中	166	1	休止中	3	38	休止中	39	3	休止中	2	3	休止中	3	0.00	休止中	0.00
11	1305	休止中	1308	1024	休止中	1069	166	休止中	166	1	休止中	2	36	休止中	40	11	休止中	3	3	休止中	5	0.00	休止中	0.00
12	1304	休止中	1306	1032	休止中	1089	166	休止中	166	1	休止中	2	33	休止中	39	11	休止中	3	10	休止中	7	0.00	休止中	0.00
13	1302	休止中	1309	1010	休止中	1093	166	休止中	166	7	休止中	3	30	休止中	40	11	休止中	7	10	休止中	10	0.00	休止中	0.00
14	1316	休止中	1303	1020	休止中	1079	166	休止中	166	1	休止中	3	31	休止中	40	17	休止中	11	9	休止中	7	0.00	休止中	0.00
15	1309	休止中	1307	1005	休止中	1083	166	休止中	166	3	休止中	3	26	休止中	40	14	休止中	9	8	休止中	6	0.00	休止中	0.00
16	1313	休止中	1312	1011	休止中	1097	166	休止中	166	2	休止中	3	31	休止中	39	15	休止中	7	5	休止中	6	0.00	休止中	0.00
17	1323	休止中	1305	1033	休止中	1098	166	休止中	166	0	休止中	4	35	休止中	38	16	休止中	3	7	休止中	8	0.00	休止中	0.00
18	1312	休止中	1306	1025	休止中	1091	166	休止中	166	0	休止中	7	29	休止中	35	10	休止中	1	6	休止中	8	0.00	休止中	0.00
19	1312	休止中	1312	1035	休止中	1079	166	休止中	166	1	休止中	3	29	休止中	35	7	休止中	0	6	休止中	5	0.00	休止中	0.00
20	1317	休止中	1316	1065	休止中	1078	166	休止中	166	1	休止中	4	37	休止中	34	10	休止中	2	3	休止中	2	0.00	休止中	0.00
21	1320	休止中	1312	1101	休止中	1085	166	休止中	166	3	休止中	6	35	休止中	36	9	休止中	3	8	休止中	4	0.00	休止中	0.00
22	1319	休止中	1305	1098	休止中	1097	166	休止中	166	1	休止中	4	38	休止中	39	8	休止中	0	4	休止中	2	0.00	休止中	0.00
23	1321	休止中	1301	1072	休止中	1068	166	休止中	166	1	休止中	3	32	休止中	37	5	休止中	1	3	休止中	2	0.00	休止中	0.00
24	1313	休止中	1308	1051	休止中	1091	166	休止中	166	2	休止中	2	29	休止中	39	6	休止中	0	3	休止中	0	0.00	休止中	0.00
25	1280	休止中	1315	1038	休止中	1086	166	休止中	166	3	休止中	4	33	休止中	36	11	休止中	0	4	休止中	0	0.02	休止中	0.00
26	1310	休止中	1308	1009	休止中	1052	166	休止中	166	0	休止中	2	35	休止中	40	8	休止中	0	1	休止中	0	0.00	休止中	0.00
27	1318	休止中	1302	1003	休止中	1036	166	休止中	166	0	休止中	2	30	休止中	39	9	休止中	2	1	休止中	0	0.00	休止中	0.00
28	1323	休止中	1311	1010	休止中	1013	166	休止中	166	0	休止中	3	27	休止中	39	10	休止中	2	4	休止中	0	0.00	休止中	0.00
29	1301	休止中	1299	1039	休止中	1041	166	休止中	166	0	休止中	7	32	休止中	36	9	休止中	0	6	休止中	0	0.00	休止中	0.00
30	1296	休止中	1269	1056	休止中	1064	166	休止中	165	1	休止中	4	36	休止中	37	13	休止中	3	6	休止中	1	0.05	休止中	0.06
31	1298	休止中	1287	1019	休止中	1045	166	休止中	166	6	休止中	7	30	休止中	32	12	休止中	9	7	休止中	8	0.02	休止中	0.01

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)