

# 測定結果 (平成20年2月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ( )			二次燃焼室温度 ( )			集じん器入口温度 ( )			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> ) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫酸酸化物 (SO <sub>x</sub> ) (ppm)			ばいじん (mg/Nm <sup>3</sup> )		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	1296	休止中	1313	854	休止中	957	120	休止中	166	4	休止中	4	7	休止中	40	1	休止中	3	2	休止中	2	0.00	休止中	0.01
2	1309	休止中	1314	868	休止中	967	166	休止中	169	23	休止中	11	30	休止中	39	6	休止中	7	2	休止中	9	0.00	休止中	0.00
3	1308	休止中	1322	870	休止中	918	166	休止中	166	22	休止中	16	31	休止中	40	12	休止中	7	1	休止中	6	0.00	休止中	0.00
4	1314	休止中	1307	891	休止中	1005	166	休止中	168	22	休止中	8	28	休止中	36	7	休止中	3	1	休止中	9	0.00	休止中	0.00
5	1295	休止中	1326	885	休止中	954	166	休止中	166	22	休止中	14	30	休止中	39	7	休止中	4	0	休止中	9	0.00	休止中	0.00
6	1287	休止中	1295	904	休止中	963	166	休止中	167	24	休止中	17	37	休止中	32	16	休止中	4	0	休止中	9	0.00	休止中	0.00
7	1247	休止中	1309	866	休止中	963	166	休止中	168	24	休止中	17	37	休止中	27	8	休止中	6	0	休止中	11	0.00	休止中	0.00
8	1288	休止中	1308	896	休止中	1005	166	休止中	166	21	休止中	8	37	休止中	33	14	休止中	4	2	休止中	11	0.00	休止中	0.00
9	1297	休止中	1313	873	休止中	974	166	休止中	168	25	休止中	12	30	休止中	22	18	休止中	5	1	休止中	10	0.00	休止中	0.00
10	1252	1331	1249	936	854	892	166	118	172	21	0	17	4	2	35	14	0	9	4	0	4	0.00	0.00	0.01
11	1298	1293	1330	985	886	998	169	166	170	24	12	2	1	17	30	14	1	0	9	1	1	0.00	0.00	0.00
12	1281	1301	1321	959	927	974	168	166	170	24	8	4	9	30	30	10	14	0	5	7	1	0.00	0.00	0.00
13	1253	1303	1314	925	911	973	168	166	170	20	9	4	13	27	27	12	14	0	4	7	2	0.00	0.00	0.00
14	1307	1306	1306	920	900	898	169	166	166	23	9	17	12	32	38	15	16	0	2	4	0	0.00	0.00	0.00
15	1330	1302	1317	858	929	870	166	166	166	12	18	18	27	10	40	9	14	0	1	4	0	0.00	0.00	0.00
16	休止中	1297	1309	休止中	915	888	休止中	167	166	休止中	12	25	休止中	18	39	休止中	9	5	休止中	4	0	休止中	0.00	0.00
17	休止中	1325	1320	休止中	985	933	休止中	166	168	休止中	9	16	休止中	6	38	休止中	9	8	休止中	12	6	休止中	0.00	0.00
18	休止中	1325	1319	休止中	934	957	休止中	166	167	休止中	13	9	休止中	4	36	休止中	14	9	休止中	7	7	休止中	0.00	0.00
19	休止中	1328	1304	休止中	934	948	休止中	166	166	休止中	14	8	休止中	2	35	休止中	14	1	休止中	7	5	休止中	0.00	0.01
20	休止中	1315	1314	休止中	945	874	休止中	166	164	休止中	11	7	休止中	6	39	休止中	8	0	休止中	6	1	休止中	0.00	0.06
21	休止中	1315	1271	休止中	923	908	休止中	166	166	休止中	12	18	休止中	5	37	休止中	17	9	休止中	7	4	休止中	0.00	0.00
22	休止中	1293	1297	休止中	910	897	休止中	166	166	休止中	21	18	休止中	0	33	休止中	8	7	休止中	6	1	休止中	0.00	0.12
23	休止中	1292	休止中	休止中	873	休止中	休止中	166	休止中	休止中	15	休止中	休止中	0	休止中	休止中	3	休止中	休止中	0	休止中	休止中	0.00	休止中
24	休止中	1290	休止中	休止中	861	休止中	休止中	166	休止中	休止中	13	休止中	休止中	4	休止中	休止中	2	休止中	休止中	0	休止中	休止中	0.00	休止中
25	1301	1312	休止中	861	865	休止中	166	167	休止中	2	9	休止中	38	16	休止中	14	6	休止中	1	2	休止中	0.00	0.00	休止中
26	1303	1332	休止中	902	881	休止中	166	166	休止中	20	14	休止中	10	12	休止中	13	6	休止中	4	2	休止中	0.00	0.00	休止中
27	1317	1319	休止中	1010	891	休止中	166	167	休止中	1	17	休止中	30	32	休止中	5	2	休止中	2	3	休止中	0.00	0.00	休止中
28	1326	1311	休止中	958	1000	休止中	166	166	休止中	10	3	休止中	21	38	休止中	4	0	休止中	4	2	休止中	0.00	0.00	休止中
29	1311	1308	休止中	908	1010	休止中	166	166	休止中	9	3	休止中	32	36	休止中	6	0	休止中	2	0	休止中	0.00	0.00	休止中

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)