

測定結果 (平成21年10月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	休止中	1306	1312	休止中	904	910	休止中	176	175	休止中	15	12	休止中	35	30	休止中	7	5	休止中	0	0	休止中	0.00	0.01
2	休止中	1288	1300	休止中	900	892	休止中	176	176	休止中	6	13	休止中	39	38	休止中	16	5	休止中	0	0	休止中	0.00	0.02
3	1296	1305	1314	891	900	916	178	176	176	11	18	11	35	36	37	8	12	6	6	0	0	0.00	0.00	0.01
4	1300	1293	1304	913	909	892	177	176	176	0	10	12	38	35	38	7	16	4	1	0	0	0.00	0.00	0.01
5	1301	1300	1308	925	920	888	176	177	176	1	13	12	33	31	36	4	13	1	0	0	0	0.00	0.00	0.02
6	1307	1305	1320	885	906	880	176	176	176	10	11	13	37	35	35	0	6	0	1	0	0	0.00	0.00	0.03
7	1306	1303	1306	893	897	905	176	177	178	5	13	11	37	36	28	0	7	0	0	0	0	0.00	0.00	0.01
8	1309	1292	1293	897	886	948	176	177	180	4	20	18	38	32	27	0	2	3	0	1	4	0.00	0.00	0.01
9	1290	1279	1289	866	882	923	176	177	176	15	26	10	35	34	32	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.02
10	1286	1273	1286	881	872	919	176	176	176	3	21	12	36	37	34	0	10	11	1	0	1	0.00	0.00	0.01
11	1292	1288	1289	896	879	927	176	177	178	3	20	15	36	38	35	5	16	15	2	0	2	0.00	0.00	0.01
12	1292	1282	1290	888	876	934	176	176	177	5	18	11	35	39	34	19	18	8	0	0	1	0.00	0.00	0.01
13	1292	1266	1285	922	863	943	176	176	176	7	23	12	29	27	37	16	9	7	1	1	1	0.00	0.00	0.02
14	1286	1278	1283	862	912	953	176	176	176	12	21	13	34	38	39	0	18	15	4	0	1	0.00	0.00	0.02
15	1289	1267	1284	873	915	1008	176	177	176	5	16	12	33	24	37	0	8	1	0	0	0	0.00	0.00	0.01
16	1295	休止中	1287	896	休止中	1004	176	休止中	176	5	休止中	11	32	休止中	36	1	休止中	9	6	休止中	1	0.00	休止中	0.02
17	1297	休止中	1289	874	休止中	1015	177	休止中	177	8	休止中	11	34	休止中	36	23	休止中	6	1	休止中	2	0.00	休止中	0.02
18	1261	休止中	1276	886	休止中	998	176	休止中	176	14	休止中	11	29	休止中	36	25	休止中	18	0	休止中	2	0.00	休止中	0.03
19	1279	休止中	1273	913	休止中	1021	178	休止中	178	4	休止中	12	28	休止中	33	25	休止中	17	1	休止中	4	0.00	休止中	0.02
20	1281	休止中	1272	906	休止中	1005	177	休止中	177	1	休止中	10	31	休止中	35	24	休止中	15	0	休止中	3	0.00	休止中	0.02
21	1290	休止中	1291	913	休止中	1025	176	休止中	177	2	休止中	10	29	休止中	35	20	休止中	17	2	休止中	3	0.00	休止中	0.03
22	1290	休止中	1289	895	休止中	1006	176	休止中	177	3	休止中	10	32	休止中	35	13	休止中	16	0	休止中	0	0.00	休止中	0.04
23	1291	休止中	1287	932	休止中	1015	177	休止中	177	4	休止中	8	27	休止中	32	18	休止中	12	2	休止中	0	0.00	休止中	0.06
24	1267	休止中	1260	859	休止中	980	176	休止中	176	18	休止中	7	34	休止中	36	17	休止中	7	1	休止中	0	0.00	休止中	0.07
25	1275	休止中	1275	869	休止中	1017	176	休止中	176	15	休止中	8	25	休止中	35	20	休止中	17	1	休止中	1	0.00	休止中	0.03
26	1282	休止中	1294	881	休止中	1006	176	休止中	176	14	休止中	8	24	休止中	34	20	休止中	17	2	休止中	2	0.00	休止中	0.03
27	1294	休止中	1301	900	休止中	1001	177	休止中	176	8	休止中	8	28	休止中	36	17	休止中	17	1	休止中	1	0.00	休止中	0.03
28	1304	休止中	1307	920	休止中	1002	176	休止中	176	7	休止中	8	26	休止中	36	19	休止中	16	4	休止中	1	0.00	休止中	0.02
29	1307	休止中	1289	933	休止中	1012	176	休止中	177	9	休止中	9	26	休止中	35	12	休止中	11	4	休止中	2	0.00	休止中	0.00
30	1309	休止中	1312	875	休止中	1014	176	休止中	176	10	休止中	7	35	休止中	36	6	休止中	4	0	休止中	0	0.00	休止中	0.00
31	1299	休止中	1306	879	休止中	1030	177	休止中	177	10	休止中	6	37	休止中	35	10	休止中	5	1	休止中	1	0.00	休止中	0.00

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)