

# 測定結果 (平成19年4月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ( )			二次燃焼室温度 ( )			集じん器入口温度 ( )			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> ) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO <sub>x</sub> ) (ppm)			ばいじん (mg/Nm <sup>3</sup> )		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g)以下		
1	1303	1309	1315	1088	1032	1042	166	166	166	0	1	1	38	32	38	2	2	7	11	6	12	0.00	0.00	0.00
2	1291	1300	1295	1064	1015	1023	166	166	166	0	2	1	38	38	35	1	2	9	8	6	12	0.00	0.00	0.00
3	1305	1308	1304	1066	1047	1052	166	166	167	1	0	1	35	35	39	0	0	10	2	1	12	0.00	0.00	0.00
4	1297	1300	1302	1058	1033	1043	166	166	166	0	0	2	36	38	40	0	0	7	3	1	7	0.00	0.00	0.00
5	1307	1304	1326	1069	1044	1058	166	166	166	0	2	2	37	37	39	2	3	2	7	5	4	0.00	0.00	0.03
6	1292	1309	1298	1030	1046	1049	166	166	167	0	2	3	37	35	33	12	3	5	7	5	8	0.00	0.00	0.00
7	1312	1305	1309	1018	1029	1082	166	166	166	0	1	1	33	34	37	4	0	0	4	0	5	0.00	0.00	0.00
8	1311	1308	1310	984	1056	1092	166	166	166	0	1	2	39	36	40	8	2	4	7	5	6	0.00	0.00	0.00
9	1317	1300	1304	940	1038	1056	165	166	166	1	1	1	13	38	38	4	7	7	4	9	9	0.00	0.00	0.00
10	休止中	1307	1315	休止中	1019	1049	休止中	166	166	休止中	1	2	休止中	38	35	休止中	6	4	休止中	3	2	休止中	0.00	0.01
11	休止中	1304	1306	休止中	1076	1076	休止中	166	166	休止中	1	2	休止中	37	38	休止中	3	7	休止中	9	7	休止中	0.00	0.00
12	休止中	1301	1288	休止中	1016	1042	休止中	166	166	休止中	2	1	休止中	32	37	休止中	2	3	休止中	2	2	休止中	0.00	0.00
13	休止中	1311	1304	休止中	930	985	休止中	166	166	休止中	2	2	休止中	37	39	休止中	3	1	休止中	4	2	休止中	0.00	0.00
14	休止中	1303	1304	休止中	898	1001	休止中	166	166	休止中	2	3	休止中	39	31	休止中	5	2	休止中	2	2	休止中	0.00	0.00
15	休止中	1301	1295	休止中	938	1085	休止中	166	166	休止中	1	2	休止中	38	39	休止中	6	7	休止中	10	10	休止中	0.00	0.00
16	休止中	1298	1301	休止中	925	1069	休止中	166	166	休止中	1	2	休止中	37	40	休止中	2	7	休止中	4	8	休止中	0.00	0.00
17	休止中	1313	1306	休止中	926	1061	休止中	166	166	休止中	1	1	休止中	34	38	休止中	1	6	休止中	1	1	休止中	0.00	0.00
18	休止中	1302	1295	休止中	1018	1044	休止中	166	166	休止中	1	2	休止中	36	40	休止中	3	12	休止中	4	6	休止中	0.00	0.00
19	休止中	1305	1307	休止中	1006	1043	休止中	172	172	休止中	2	2	休止中	32	40	休止中	8	16	休止中	5	4	休止中	0.00	0.00
20	休止中	1304	1309	休止中	1018	1052	休止中	166	166	休止中	2	1	休止中	34	41	休止中	5	13	休止中	3	4	休止中	0.00	0.00
21	休止中	1313	1310	休止中	1024	1082	休止中	166	166	休止中	4	1	休止中	32	39	休止中	2	5	休止中	1	1	休止中	0.00	0.00
22	休止中	1306	1292	休止中	1028	1050	休止中	166	166	休止中	3	0	休止中	38	38	休止中	12	4	休止中	5	5	休止中	0.00	0.00
23	休止中	1315	1298	休止中	1030	1078	休止中	166	166	休止中	2	2	休止中	33	40	休止中	2	8	休止中	1	7	休止中	0.00	0.00
24	休止中	1304	1303	休止中	1015	1074	休止中	166	166	休止中	2	2	休止中	37	39	休止中	8	3	休止中	1	1	休止中	0.00	0.00
25	休止中	1318	1308	休止中	1049	1081	休止中	166	166	休止中	1	5	休止中	35	40	休止中	3	2	休止中	3	4	休止中	0.00	0.00
26	1289	1306	1305	887	985	1037	166	166	166	1	1	0	37	32	39	14	0	0	6	0	0	0.00	0.00	0.00
27	1303	1303	1308	955	994	1072	166	166	166	0	1	1	37	33	35	10	4	1	6	1	2	0.00	0.00	0.00
28	1300	1293	1301	967	992	1065	166	166	166	0	0	1	36	32	36	4	7	3	2	2	1	0.00	0.00	0.00
29	1299	1292	1288	1026	1049	1078	166	166	166	1	2	3	28	38	37	0	4	4	1	8	9	0.00	0.00	0.00
30	1307	1298	1288	1043	1037	1072	166	166	166	0	2	2	26	31	38	0	4	6	0	7	11	0.00	0.00	0.00

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)