

排ガス測定結果

施設名称 : 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

測定 (採取) 位置 : 1～3号炉煙突測定口

測定 (採取) 年月日 : 平成15年2月18日

結果を得た年月日 : 平成15年4月16日

測定機関 : 株式会社タツタ環境分析センター

項 目	測 定 日		測定結果	管理基準値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ _N) (O ₂ =12%換算)	2月18日	1号炉	0.0083	0.1以下
		2号炉	0.0065	
		3号炉	0.0040	
一酸化炭素濃度 (ppm) (O ₂ =12%換算) 4時間平均値	2月18日	1号炉	4	30以下
		2号炉	2未満	
		3号炉	7	
酸素濃度 (%)	2月18日	1号炉	5.1	
		2号炉	6.7	
		3号炉	6.7	