

## 測定結果(平成22年8月分)

施設名称: 廃棄物処理センターガス化熔融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	熔融炉温度 ( )			二次燃焼室温度 ( )			集じん器入口温度 ( )			排ガス濃度			排ガス濃度											
										一酸化炭素(CO)(ppm)			窒素酸化物(NO <sub>x</sub> )(ppm)			塩化水素(HCL)(ppm)			硫黄酸化物(SO <sub>x</sub> )(ppm)			ばいじん(mg/Nm <sup>3</sup> )		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10(0.01g)以下		
1	1308	休止中	1294	947	休止中	906	176	休止中	176	6	休止中	8	38	休止中	28	14	休止中	15	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
2	1284	休止中	1290	958	休止中	905	176	休止中	176	6	休止中	9	33	休止中	30	17	休止中	16	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
3	1303	休止中	1318	960	休止中	922	176	休止中	176	4	休止中	7	37	休止中	37	10	休止中	10	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
4	1308	休止中	1324	981	休止中	919	176	休止中	176	9	休止中	8	33	休止中	36	10	休止中	14	1	休止中	2	0.00	休止中	0.00
5	1301	休止中	1302	970	休止中	906	176	休止中	176	6	休止中	9	38	休止中	34	3	休止中	15	0	休止中	3	0.00	休止中	0.00
6	1284	休止中	1292	996	休止中	912	176	休止中	176	6	休止中	7	38	休止中	34	15	休止中	16	1	休止中	3	0.00	休止中	0.00
7	1301	休止中	1299	978	休止中	909	176	休止中	176	6	休止中	6	39	休止中	31	12	休止中	16	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
8	1311	休止中	1298	993	休止中	901	176	休止中	176	6	休止中	8	39	休止中	23	16	休止中	18	1	休止中	2	0.00	休止中	0.00
9	1298	休止中	1298	978	休止中	913	176	休止中	176	6	休止中	7	38	休止中	22	17	休止中	15	1	休止中	3	0.00	休止中	0.00
10	1292	休止中	1282	998	休止中	902	176	休止中	176	5	休止中	8	39	休止中	28	16	休止中	17	0	休止中	4	0.00	休止中	0.00
11	1292	休止中	1304	985	休止中	899	176	休止中	176	5	休止中	6	38	休止中	24	9	休止中	10	0	休止中	2	0.00	休止中	0.00
12	1308	休止中	1301	996	休止中	898	176	休止中	176	5	休止中	8	38	休止中	21	15	休止中	15	0	休止中	2	0.00	休止中	0.00
13	1308	休止中	1301	988	休止中	912	176	休止中	176	5	休止中	8	39	休止中	21	4	休止中	11	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
14	1301	休止中	1293	976	休止中	903	176	休止中	176	5	休止中	7	39	休止中	15	15	休止中	14	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
15	1305	休止中	1305	954	休止中	888	176	休止中	176	5	休止中	8	39	休止中	22	14	休止中	13	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
16	1295	休止中	1298	950	休止中	908	176	休止中	176	6	休止中	6	39	休止中	31	13	休止中	16	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
17	1292	休止中	1297	965	休止中	930	176	休止中	176	5	休止中	6	39	休止中	40	17	休止中	13	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
18	1297	休止中	1299	985	休止中	971	176	休止中	176	7	休止中	6	37	休止中	38	15	休止中	13	0	休止中	2	0.00	休止中	0.00
19	1295	1273	1305	960	855	958	176	176	176	5	12	6	36	14	39	7	0	6	0	1	0	0.00	0.00	0.00
20	1301	1274	1298	977	859	972	176	176	176	4	19	6	34	30	38	3	0	4	0	2	1	0.00	0.00	0.00
21	1298	1300	1302	975	899	951	176	176	176	5	4	6	39	34	41	9	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00
22	1300	1296	1302	994	942	965	176	176	176	4	3	6	39	36	41	13	2	13	0	1	1	0.00	0.00	0.00
23	1293	1300	1294	975	936	966	176	176	176	5	3	7	39	39	40	11	19	18	0	0	1	0.00	0.00	0.00
24	休止中	1299	1304	休止中	955	959	休止中	176	176	休止中	2	6	休止中	29	38	休止中	17	16	休止中	2	1	休止中	0.00	0.00
25	休止中	1302	1304	休止中	945	949	休止中	176	176	休止中	2	6	休止中	34	39	休止中	13	13	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
26	休止中	1294	1285	休止中	957	956	休止中	176	176	休止中	3	8	休止中	33	36	休止中	14	14	休止中	1	3	休止中	0.00	0.00
27	休止中	1299	1301	休止中	948	939	休止中	176	176	休止中	3	6	休止中	38	37	休止中	16	13	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
28	休止中	1301	1304	休止中	959	969	休止中	176	176	休止中	0	1	休止中	35	39	休止中	17	17	休止中	1	1	休止中	0.00	0.00
29	休止中	1300	1294	休止中	952	965	休止中	176	176	休止中	0	0	休止中	37	39	休止中	18	18	休止中	1	2	休止中	0.00	0.00
30	休止中	1293	1292	休止中	971	947	休止中	176	176	休止中	0	0	休止中	36	39	休止中	16	14	休止中	2	3	休止中	0.00	0.00
31	休止中	1298	1296	休止中	965	909	休止中	176	176	休止中	0	0	休止中	39	30	休止中	18	18	休止中	2	3	休止中	0.00	0.00

注1:排ガス測定場所は煙道測定口

注2:排ガス測定は連続測定計による

注3:排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注4:排ガス測定結果は日平均値(COは4時間平均値の日平均値)