

排ガス測定結果

施設名称: 廃棄物処理センター ガス化溶融処理施設

測定(採取)位置: 1・2号炉煙突測定口

測定(採取)年月日: (1号炉)平成22年11月9日、(2号炉)平成22年11月10日

結果を得た年月日: 平成22年12月24日

測定機関: 財団法人東海技術センター

項 目	測定日	測定炉	測定結果	管理基準
ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	11月9日	1号炉	0.001未満	0.01以下
	11月10日	2号炉	0.001未満	
硫黄酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	11月9日	1号炉	1	20以下
	11月10日	2号炉	1	
窒素酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	11月9日	1号炉	37	50以下
	11月10日	2号炉	30	
塩化水素濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	11月9日	1号炉	10	30以下
	11月10日	2号炉	9	
ダイオキシン類 ($\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	11月9日	1号炉	0.00013	0.1以下
	11月10日	2号炉	0.0028	
一酸化炭素濃度(ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算) 4時間平均値	11月9日	1号炉	5	30以下
	11月10日	2号炉	6	
総水銀濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	11月9日	1号炉	0.01未満	
	11月10日	2号炉	0.01未満	
カドミウム濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	11月9日	1号炉	0.01未満	
	11月10日	2号炉	0.01未満	
鉛濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	11月9日	1号炉	0.1未満	
	11月10日	2号炉	0.1未満	
酸素濃度 (%)	11月9日	1号炉	9.3	
	11月10日	2号炉	10.0	

3号炉は、年次点検のため11月中運転を停止していたので、11月度の測定を欠測とした。