

# 測定結果 (平成20年7月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ( )			二次燃焼室温度 ( )			集じん器入口温度 ( )			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> ) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO <sub>x</sub> ) (ppm)			ばいじん (mg/Nm <sup>3</sup> )		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	1281	1274	休止中	1011	1046	休止中	166	166	休止中	0	1	休止中	25	35	休止中	4	9	休止中	9	11	休止中	0.00	0.00	休止中
2	1290	1273	休止中	1008	1044	休止中	167	166	休止中	0	2	休止中	7	32	休止中	1	7	休止中	2	6	休止中	0.00	0.00	休止中
3	1280	1290	休止中	1005	1022	休止中	166	166	休止中	0	0	休止中	21	36	休止中	12	11	休止中	11	8	休止中	0.00	0.00	休止中
4	1293	1299	休止中	994	1058	休止中	166	166	休止中	0	0	休止中	20	29	休止中	7	5	休止中	9	10	休止中	0.00	0.00	休止中
5	1273	1296	1276	986	1054	875	166	166	166	3	4	16	15	35	21	4	9	2	8	10	0	0.00	0.00	0.00
6	1299	1272	1263	1016	1077	942	166	166	167	0	0	2	24	29	25	2	6	1	4	9	1	0.00	0.00	0.00
7	1253	1255	1271	965	1063	937	166	168	168	0	3	1	26	37	24	1	10	2	3	12	2	0.00	0.00	0.00
8	1286	1274	1286	956	1064	966	166	167	166	0	0	1	34	37	17	0	6	5	0	12	9	0.00	0.00	0.00
9	1270	1279	1279	975	998	978	166	166	169	0	0	1	31	28	23	1	3	5	3	7	6	0.00	0.00	0.00
10	1282	1269	1291	1047	1053	1021	166	166	167	0	2	3	25	28	19	0	6	2	0	11	4	0.00	0.00	0.00
11	1280	1282	1273	1020	1061	1001	166	168	167	0	0	4	27	30	18	0	7	1	0	10	3	0.00	0.00	0.00
12	1281	1294	1283	1003	1056	997	166	167	168	0	0	1	31	37	24	0	6	2	0	10	2	0.00	0.00	0.00
13	1285	1303	1286	1009	1062	996	166	166	167	0	0	2	30	36	22	0	4	1	0	8	1	0.00	0.00	0.00
14	1285	1309	1274	993	1071	888	166	166	166	0	1	2	36	38	37	1	7	1	1	10	2	0.00	0.00	0.00
15	1290	1303	1299	998	1086	1052	166	166	172	0	0	2	34	38	38	1	9	7	1	10	8	0.00	0.00	0.00
16	1291	1299	1299	1037	1105	1036	166	167	169	0	0	0	24	40	39	1	11	4	4	10	4	0.00	0.00	0.00
17	1287	1304	1278	974	1070	998	166	166	166	0	3	3	37	37	38	0	6	1	0	9	2	0.00	0.00	0.00
18	1297	1275	1289	938	1028	1016	166	166	166	0	0	0	29	36	40	2	13	2	3	6	2	0.00	0.00	0.00
19	休止中	1270	1288	休止中	1058	1005	休止中	168	166	休止中	1	4	休止中	37	39	休止中	18	1	休止中	10	1	休止中	0.00	0.00
20	休止中	1281	1279	休止中	1052	1011	休止中	167	171	休止中	0	0	休止中	38	29	休止中	18	7	休止中	7	5	休止中	0.00	0.00
21	休止中	1286	1277	休止中	987	1004	休止中	166	167	休止中	0	0	休止中	37	24	休止中	17	0	休止中	4	1	休止中	0.00	0.00
22	休止中	1288	1279	休止中	1013	1012	休止中	166	169	休止中	0	1	休止中	37	32	休止中	18	1	休止中	5	1	休止中	0.00	0.00
23	休止中	1272	1279	休止中	1061	1062	休止中	167	166	休止中	0	3	休止中	38	35	休止中	15	1	休止中	7	1	休止中	0.00	0.00
24	休止中	1269	1270	休止中	1076	1049	休止中	166	166	休止中	0	0	休止中	33	37	休止中	4	4	休止中	6	5	休止中	0.00	0.00
25	休止中	1264	1282	休止中	1083	1073	休止中	167	166	休止中	0	1	休止中	34	34	休止中	9	6	休止中	10	7	休止中	0.00	0.00
26	休止中	1284	1290	休止中	1070	1063	休止中	166	166	休止中	0	0	休止中	33	36	休止中	2	3	休止中	3	4	休止中	0.00	0.00
27	休止中	1263	1283	休止中	1015	1070	休止中	166	166	休止中	0	0	休止中	34	35	休止中	5	2	休止中	5	3	休止中	0.00	0.00
28	休止中	1274	1301	休止中	1043	1073	休止中	166	166	休止中	0	3	休止中	36	33	休止中	11	5	休止中	10	6	休止中	0.00	0.00
29	休止中	1283	1298	休止中	1052	1067	休止中	166	166	休止中	0	2	休止中	35	37	休止中	7	1	休止中	7	2	休止中	0.00	0.00
30	休止中	1292	1301	休止中	1049	1037	休止中	166	166	休止中	0	0	休止中	38	39	休止中	0	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
31	休止中	1296	1285	休止中	922	956	休止中	165	166	休止中	0	5	休止中	34	32	休止中	1	1	休止中	0	0	休止中	0.00	0.07

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)