

# 測定結果 (平成20年11月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ( )			二次燃焼室温度 ( )			集じん器入口温度 ( )			排ガス濃度			排ガス濃度											
										一酸化炭素 (CO) (ppm)			窒素酸化物 (NO <sub>x</sub> ) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO <sub>x</sub> ) (ppm)			ばいじん (mg/Nm <sup>3</sup> )		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	1295	1296	1270	1049	964	896	166	166	164	0	1	24	36	33	18	2	4	0	0	1	3	0.00	0.00	0.00
2	1301	1313	1293	1069	1008	990	166	166	166	0	5	13	37	31	21	6	13	2	2	3	9	0.00	0.00	0.00
3	1307	1307	1294	1071	1047	1024	165	166	166	0	0	2	37	34	28	8	11	1	2	7	8	0.00	0.00	0.00
4	1306	1306	1288	1073	1042	1019	166	166	166	0	0	2	35	38	30	7	14	8	2	5	5	0.00	0.00	0.00
5	1302	1301	1298	1056	1033	997	166	166	166	0	0	2	39	39	35	13	15	18	7	7	3	0.00	0.00	0.00
6	1305	1301	1305	1076	1037	1006	166	166	166	0	0	1	37	37	34	7	10	11	3	5	1	0.00	0.00	0.00
7	1305	1303	1305	1071	1003	1009	166	166	166	0	2	2	36	36	37	5	4	5	2	2	0	0.00	0.00	0.00
8	1299	1319	1306	1044	951	998	166	166	166	0	2	1	36	40	33	7	2	4	1	1	0	0.00	0.00	0.00
9	1288	1308	1291	1054	984	1025	166	166	166	1	2	3	34	31	34	5	5	10	3	3	7	0.00	0.00	0.00
10	1300	1302	1300	1071	1015	1071	166	166	166	2	0	0	29	31	37	4	1	5	2	0	2	0.00	0.00	0.00
11	1304	1312	1299	1098	983	1080	166	166	166	0	0	5	34	39	39	0	0	1	1	0	1	0.00	0.00	0.00
12	1295	1310	1297	1078	981	1077	166	166	166	7	0	4	25	38	35	0	0	1	1	0	1	0.00	0.00	0.00
13	1300	1318	1306	1059	1014	1060	166	166	166	0	0	1	30	40	36	2	0	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00
14	1304	1319	1294	1059	1066	967	166	166	166	0	0	6	23	30	30	0	1	1	1	0	0	0.00	0.00	0.00
15	1289	1295	1288	1052	1046	992	167	168	166	4	4	0	25	18	21	0	1	1	0	2	0	0.00	0.00	0.00
16	1287	1275	1293	1059	1023	1005	166	169	166	0	0	0	20	26	22	5	7	1	3	8	0	0.00	0.00	0.00
17	1281	1281	1291	1070	958	1001	166	166	166	0	5	0	31	28	26	5	10	1	1	8	0	0.00	0.00	0.00
18	1287	1298	1304	1056	977	980	167	166	166	0	1	0	32	29	26	3	5	1	0	4	0	0.00	0.00	0.00
19	1289	1296	1302	1067	1032	1003	166	166	168	0	0	1	36	22	40	3	4	1	0	5	0	0.00	0.00	0.00
20	1300	1306	1301	1077	1003	1008	167	169	167	0	0	3	33	33	34	2	10	3	0	4	1	0.00	0.00	0.00
21	1292	1306	1306	999	995	1024	166	166	168	1	1	6	39	33	32	3	5	8	1	5	3	0.00	0.00	0.00
22	1322	1295	1308	944	995	1032	166	166	167	10	1	4	30	29	37	7	11	8	0	7	3	0.00	0.00	0.00
23	休止中	1294	1283	休止中	979	1024	休止中	166	166	休止中	2	4	休止中	29	39	休止中	11	13	休止中	6	3	休止中	0.00	0.00
24	休止中	1284	1290	休止中	951	1022	休止中	166	166	休止中	3	5	休止中	34	38	休止中	13	15	休止中	3	2	休止中	0.00	0.00
25	休止中	1292	1282	休止中	960	1042	休止中	166	169	休止中	0	1	休止中	38	38	休止中	14	11	休止中	5	4	休止中	0.00	0.00
26	休止中	1295	1291	休止中	971	1036	休止中	166	171	休止中	0	7	休止中	36	36	休止中	14	14	休止中	7	5	休止中	0.00	0.00
27	休止中	1303	1292	休止中	961	1036	休止中	166	166	休止中	1	1	休止中	36	39	休止中	12	14	休止中	3	1	休止中	0.00	0.00
28	休止中	1285	1296	休止中	956	1037	休止中	166	166	休止中	0	2	休止中	36	39	休止中	14	8	休止中	7	3	休止中	0.00	0.00
29	休止中	1311	1299	休止中	972	1034	休止中	166	166	休止中	0	2	休止中	35	33	休止中	12	10	休止中	9	6	休止中	0.00	0.00
30	休止中	1294	1295	休止中	975	1015	休止中	166	170	休止中	0	3	休止中	33	31	休止中	7	16	休止中	4	4	休止中	0.00	0.00

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)