

測定結果 (平成20年12月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫酸酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	休止中	1310	1293	休止中	944	1030	休止中	166	168	休止中	0	3	休止中	40	34	休止中	11	9	休止中	0	2	休止中	0.00	0.00
2	休止中	1299	1292	休止中	942	1017	休止中	166	169	休止中	1	3	休止中	37	30	休止中	12	8	休止中	3	3	休止中	0.00	0.00
3	休止中	1299	1299	休止中	911	1021	休止中	166	166	休止中	1	6	休止中	39	32	休止中	13	8	休止中	3	2	休止中	0.00	0.00
4	休止中	1296	1294	休止中	932	1027	休止中	171	170	休止中	10	3	休止中	22	32	休止中	12	9	休止中	3	3	休止中	0.00	0.00
5	休止中	1296	1294	休止中	975	1000	休止中	168	167	休止中	5	1	休止中	24	36	休止中	5	2	休止中	1	0	休止中	0.00	0.00
6	休止中	1294	1300	休止中	992	1005	休止中	168	166	休止中	2	2	休止中	19	36	休止中	13	7	休止中	5	2	休止中	0.00	0.00
7	休止中	1303	1298	休止中	1006	1032	休止中	168	166	休止中	0	2	休止中	20	34	休止中	10	10	休止中	2	1	休止中	0.00	0.00
8	休止中	1297	1301	休止中	1019	1046	休止中	169	166	休止中	1	6	休止中	15	30	休止中	6	1	休止中	3	0	休止中	0.00	0.00
9	休止中	1314	1297	休止中	1009	1032	休止中	166	167	休止中	0	1	休止中	26	34	休止中	1	1	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
10	休止中	1311	1293	休止中	1035	1041	休止中	167	170	休止中	1	2	休止中	24	32	休止中	3	1	休止中	2	1	休止中	0.00	0.00
11	休止中	1311	1308	休止中	1036	1033	休止中	167	167	休止中	3	2	休止中	28	31	休止中	4	1	休止中	5	1	休止中	0.00	0.00
12	休止中	1299	1285	休止中	1015	974	休止中	169	173	休止中	0	8	休止中	21	10	休止中	1	2	休止中	4	4	休止中	0.00	0.00
13	休止中	1291	1295	休止中	1008	982	休止中	176	177	休止中	0	1	休止中	27	24	休止中	9	8	休止中	9	7	休止中	0.00	0.00
14	休止中	1308	1303	休止中	1015	988	休止中	176	176	休止中	3	1	休止中	25	28	休止中	8	11	休止中	10	10	休止中	0.00	0.00
15	休止中	1312	1302	休止中	1028	1015	休止中	176	176	休止中	2	3	休止中	22	30	休止中	7	5	休止中	10	8	休止中	0.00	0.00
16	休止中	1309	1298	休止中	1010	991	休止中	176	179	休止中	9	4	休止中	31	26	休止中	13	8	休止中	8	7	休止中	0.00	0.00
17	休止中	1313	1293	休止中	939	987	休止中	176	176	休止中	3	2	休止中	38	24	休止中	12	11	休止中	5	9	休止中	0.00	0.00
18	休止中	1303	1299	休止中	965	993	休止中	176	177	休止中	6	1	休止中	39	23	休止中	14	14	休止中	7	11	休止中	0.00	0.00
19	休止中	1315	1306	休止中	969	964	休止中	174	176	休止中	5	2	休止中	39	25	休止中	11	15	休止中	3	5	休止中	0.00	0.00
20	休止中	1291	1304	休止中	1003	957	休止中	175	175	休止中	2	4	休止中	31	17	休止中	8	16	休止中	7	7	休止中	0.00	0.00
21	休止中	1298	1301	休止中	1006	953	休止中	174	175	休止中	2	3	休止中	31	28	休止中	4	10	休止中	6	6	休止中	0.00	0.00
22	休止中	1299	1309	休止中	995	965	休止中	170	171	休止中	3	2	休止中	33	28	休止中	1	2	休止中	2	2	休止中	0.00	0.00
23	休止中	1305	1301	休止中	1017	950	休止中	175	177	休止中	2	4	休止中	27	25	休止中	2	6	休止中	5	2	休止中	0.00	0.00
24	休止中	1301	1302	休止中	958	947	休止中	175	175	休止中	5	6	休止中	36	28	休止中	9	13	休止中	0	2	休止中	0.00	0.00
25	休止中	1297	1300	休止中	1007	972	休止中	175	176	休止中	2	3	休止中	29	38	休止中	4	10	休止中	2	4	休止中	0.00	0.00
26	休止中	1300	1293	休止中	1005	1013	休止中	175	175	休止中	1	3	休止中	30	33	休止中	1	9	休止中	0	2	休止中	0.00	0.00
27	休止中	1305	1307	休止中	1011	989	休止中	175	174	休止中	3	3	休止中	29	33	休止中	4	1	休止中	2	0	休止中	0.00	0.00
28	休止中	1296	1298	休止中	1026	1034	休止中	175	175	休止中	2	3	休止中	19	26	休止中	2	1	休止中	4	2	休止中	0.00	0.00
29	1292	1295	1299	891	1006	1005	176	176	176	11	2	3	29	23	34	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
30	1313	1297	1297	949	989	983	176	176	176	0	2	4	32	34	22	0	12	2	1	3	0	0.00	0.00	0.00
31	1303	1296	1305	946	993	987	176	167	176	0	14	5	32	21	30	0	2	16	1	0	3	0.00	0.00	0.00

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)