

排ガス測定結果

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

測定 (採取)位置 :1～3号炉煙突測定口

測定 (採取)年月日 : (1号炉)平成21年4月22日、(2号炉)平成21年4月7日、(3号炉)平成21年4月21日

結果を得た年月日 :平成21年5月25日

測定機関 :財団法人東海技術センター

項 目	測定日	測定炉	測定結果	管理基準
ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月22日	1号炉	0.001未満	0.01以下
	4月7日	2号炉	0.001未満	
	4月21日	3号炉	0.001未満	
硫黄酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月22日	1号炉	6	20以下
	4月7日	2号炉	1未満	
	4月21日	3号炉	2	
窒素酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月22日	1号炉	29	50以下
	4月7日	2号炉	25	
	4月21日	3号炉	13	
塩化水素濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月22日	1号炉	16	30以下
	4月7日	2号炉	2未満	
	4月21日	3号炉	10	
ダイオキシン類 ($\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	4月22日	1号炉	0.000070	0.1以下
	4月7日	2号炉	0.0000013	
	4月21日	3号炉	0.000041	
一酸化炭素濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算) 4時間平均値	4月22日	1号炉	7	30以下
	4月7日	2号炉	8	
	4月21日	3号炉	14	
総水銀濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	4月22日	1号炉	0.01未満	
	4月7日	2号炉	0.01未満	
	4月21日	3号炉	0.01未満	
カドミウム濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	4月22日	1号炉	0.01未満	
	4月7日	2号炉	0.01未満	
	4月21日	3号炉	0.01未満	
鉛濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	4月22日	1号炉	0.1未満	
	4月7日	2号炉	0.1未満	
	4月21日	3号炉	0.1未満	
酸素濃度 (%)	4月22日	1号炉	8.8	
	4月7日	2号炉	8.8	
	4月21日	3号炉	10.0	