

測定結果 (平成21年1月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度			排ガス濃度											
										一酸化炭素 (CO) (ppm)			窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	1305	休止中	1297	934	休止中	971	176	休止中	176	0	休止中	7	34	休止中	34	0	休止中	17	1	休止中	3	0.00	休止中	0.00
2	1308	休止中	1303	937	休止中	980	176	休止中	176	0	休止中	5	33	休止中	28	0	休止中	18	0	休止中	5	0.00	休止中	0.00
3	1309	休止中	1310	930	休止中	947	176	休止中	178	4	休止中	10	26	休止中	27	3	休止中	17	1	休止中	2	0.00	休止中	0.00
4	1308	休止中	1315	990	休止中	932	176	休止中	183	1	休止中	11	32	休止中	33	3	休止中	16	1	休止中	1	0.00	休止中	0.00
5	1299	休止中	1313	968	休止中	947	176	休止中	180	1	休止中	12	20	休止中	24	1	休止中	12	0	休止中	3	0.00	休止中	0.00
6	1321	休止中	1303	955	休止中	1009	176	休止中	176	1	休止中	4	31	休止中	34	0	休止中	9	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
7	1298	休止中	1294	891	休止中	999	176	休止中	176	0	休止中	4	36	休止中	26	0	休止中	4	0	休止中	2	0.00	休止中	0.00
8	1310	休止中	1304	886	休止中	965	176	休止中	175	2	休止中	7	38	休止中	19	2	休止中	4	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
9	1310	休止中	1308	916	休止中	966	176	休止中	177	2	休止中	6	35	休止中	9	0	休止中	1	0	休止中	0	0.00	休止中	0.00
10	1325	休止中	1322	929	休止中	969	176	休止中	177	2	休止中	6	34	休止中	22	0	休止中	1	0	休止中	0	0.00	休止中	0.00
11	1324	休止中	1310	957	休止中	971	176	休止中	176	4	休止中	10	26	休止中	20	0	休止中	1	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
12	1313	休止中	1306	936	休止中	973	176	休止中	176	10	休止中	5	25	休止中	34	0	休止中	3	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
13	1321	休止中	1316	927	休止中	986	176	休止中	177	10	休止中	8	28	休止中	21	0	休止中	3	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
14	1306	休止中	1308	906	休止中	982	176	休止中	177	12	休止中	4	25	休止中	33	0	休止中	2	0	休止中	0	0.00	休止中	0.00
15	1292	休止中	1294	892	休止中	992	176	休止中	176	16	休止中	12	28	休止中	26	7	休止中	3	1	休止中	2	0.00	休止中	0.00
16	1288	休止中	1297	884	休止中	927	176	休止中	176	18	休止中	16	33	休止中	32	8	休止中	4	1	休止中	1	0.00	休止中	0.00
17	1288	休止中	1299	875	休止中	959	176	休止中	176	6	休止中	12	36	休止中	24	18	休止中	14	0	休止中	4	0.01	休止中	0.00
18	1293	休止中	1301	923	休止中	950	176	休止中	175	3	休止中	13	32	休止中	33	16	休止中	14	4	休止中	5	0.01	休止中	0.00
19	1295	休止中	1274	937	休止中	974	176	休止中	176	1	休止中	7	32	休止中	28	14	休止中	15	3	休止中	6	0.01	休止中	0.00
20	1286	休止中	1282	940	休止中	1043	176	休止中	175	0	休止中	5	32	休止中	31	3	休止中	6	1	休止中	2	0.01	休止中	0.00
21	1296	休止中	1291	939	休止中	965	176	休止中	175	2	休止中	7	35	休止中	28	11	休止中	6	4	休止中	1	0.01	休止中	0.00
22	1301	休止中	1296	952	休止中	983	176	休止中	176	2	休止中	6	31	休止中	26	12	休止中	6	7	休止中	3	0.01	休止中	0.00
23	1291	1316	1301	958	883	949	176	174	175	1	25	16	25	26	28	10	1	0	4	2	1	0.00	0.00	0.00
24	1300	1295	休止中	978	960	休止中	176	175	休止中	2	6	休止中	24	34	休止中	7	12	休止中	2	2	休止中	0.00	0.00	休止中
25	1284	1291	休止中	927	932	休止中	176	174	休止中	2	15	休止中	36	21	休止中	14	14	休止中	1	1	休止中	0.00	0.00	休止中
26	1299	1297	休止中	947	914	休止中	176	175	休止中	5	20	休止中	32	17	休止中	10	15	休止中	2	0	休止中	0.00	0.00	休止中
27	1281	1284	休止中	978	905	休止中	176	175	休止中	1	16	休止中	30	24	休止中	18	14	休止中	3	1	休止中	0.00	0.00	休止中
28	1301	1300	休止中	983	955	休止中	176	175	休止中	0	14	休止中	31	6	休止中	6	4	休止中	1	1	休止中	0.00	0.00	休止中
29	1290	1299	休止中	951	937	休止中	176	175	休止中	1	18	休止中	35	0	休止中	5	7	休止中	0	3	休止中	0.00	0.00	休止中
30	1290	1293	休止中	971	964	休止中	176	175	休止中	1	15	休止中	35	3	休止中	13	9	休止中	7	9	休止中	0.00	0.00	休止中
31	1289	1288	休止中	958	962	休止中	176	175	休止中	1	12	休止中	37	0	休止中	14	13	休止中	7	11	休止中	0.01	0.00	休止中

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)