

測定結果 (平成21年4月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫酸酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	休止中	1280	1292	休止中	1026	912	休止中	176	176	休止中	2	8	休止中	37	14	休止中	1	3	休止中	1	1	休止中	0.00	0.00
2	休止中	1288	1303	休止中	1035	902	休止中	176	176	休止中	2	11	休止中	38	15	休止中	2	7	休止中	2	1	休止中	0.00	0.00
3	休止中	1280	1292	休止中	1031	902	休止中	176	176	休止中	2	10	休止中	36	16	休止中	0	5	休止中	1	0	休止中	0.00	0.00
4	休止中	1289	1295	休止中	1038	918	休止中	176	177	休止中	2	7	休止中	35	14	休止中	0	5	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
5	休止中	1295	1293	休止中	1009	905	休止中	175	179	休止中	2	10	休止中	39	12	休止中	0	4	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
6	休止中	1313	1296	休止中	1031	900	休止中	175	177	休止中	2	8	休止中	38	11	休止中	0	2	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
7	休止中	1286	1298	休止中	1015	879	休止中	175	176	休止中	2	9	休止中	35	14	休止中	0	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
8	休止中	1301	1292	休止中	1026	874	休止中	173	174	休止中	2	15	休止中	35	12	休止中	0	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
9	休止中	1294	1290	休止中	1022	887	休止中	176	176	休止中	2	12	休止中	35	13	休止中	1	6	休止中	2	2	休止中	0.00	0.00
10	休止中	1303	1296	休止中	1034	928	休止中	172	172	休止中	2	16	休止中	34	11	休止中	0	3	休止中	0	3	休止中	0.00	0.00
11	休止中	1281	1292	休止中	1006	924	休止中	175	176	休止中	2	3	休止中	36	18	休止中	0	3	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
12	休止中	1290	1289	休止中	1028	907	休止中	175	179	休止中	1	9	休止中	35	12	休止中	8	7	休止中	6	5	休止中	0.00	0.00
13	休止中	1283	1271	休止中	1041	908	休止中	176	177	休止中	1	6	休止中	29	13	休止中	2	0	休止中	2	1	休止中	0.00	0.00
14	休止中	1302	1271	休止中	1016	896	休止中	178	178	休止中	1	19	休止中	38	11	休止中	0	1	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
15	休止中	1280	1289	休止中	1029	927	休止中	178	177	休止中	1	4	休止中	30	9	休止中	0	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
16	1282	1280	1294	907	1025	957	176	178	177	12	1	2	30	35	7	0	0	0	2	0	0	0.00	0.00	0.00
17	1277	1298	1294	960	1006	956	176	173	177	1	8	2	37	31	11	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
18	1295	休止中	1289	996	休止中	986	178	休止中	178	0	休止中	2	37	休止中	10	0	休止中	1	2	休止中	1	0.00	休止中	0.00
19	1290	休止中	1290	974	休止中	962	178	休止中	176	1	休止中	2	38	休止中	10	0	休止中	5	2	休止中	3	0.00	休止中	0.00
20	1290	休止中	1284	991	休止中	956	178	休止中	177	2	休止中	1	32	休止中	9	7	休止中	17	1	休止中	4	0.00	休止中	0.00
21	1276	休止中	1281	970	休止中	923	176	休止中	177	1	休止中	4	34	休止中	10	10	休止中	12	0	休止中	3	0.00	休止中	0.00
22	1290	休止中	1289	997	休止中	965	176	休止中	180	1	休止中	1	33	休止中	11	7	休止中	4	1	休止中	1	0.00	休止中	0.00
23	1281	休止中	1301	956	休止中	937	176	休止中	176	1	休止中	2	36	休止中	16	6	休止中	1	0	休止中	0	0.00	休止中	0.00
24	1295	休止中	1291	973	休止中	919	178	休止中	177	1	休止中	4	37	休止中	18	9	休止中	9	5	休止中	3	0.00	休止中	0.00
25	1287	休止中	1285	958	休止中	923	176	休止中	176	1	休止中	5	37	休止中	18	7	休止中	13	2	休止中	4	0.00	休止中	0.00
26	1295	休止中	1301	972	休止中	939	176	休止中	178	1	休止中	5	36	休止中	20	10	休止中	13	1	休止中	4	0.00	休止中	0.00
27	1290	休止中	1293	969	休止中	916	176	休止中	177	1	休止中	7	35	休止中	25	10	休止中	15	0	休止中	1	0.00	休止中	0.00
28	1304	休止中	1301	979	休止中	934	176	休止中	177	1	休止中	3	35	休止中	24	6	休止中	15	3	休止中	3	0.00	休止中	0.00
29	1286	休止中	1291	974	休止中	908	176	休止中	177	0	休止中	4	34	休止中	22	8	休止中	9	1	休止中	2	0.00	休止中	0.00
30	1298	休止中	1294	991	休止中	933	177	休止中	179	0	休止中	6	33	休止中	19	5	休止中	11	1	休止中	3	0.00	休止中	0.00

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)