

測定結果 (平成21年6月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

項目 日	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
	溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度 一酸化炭素 (CO) (ppm)			排ガス濃度											
													窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉			
基準値等				850以上			200以下			30以下			50以下			30以下			20以下			10 0.01 g以下		
1	1312	1306	休止中	901	963	休止中	179	177	休止中	11	0	休止中	29	35	休止中	0	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00	休止中
2	1309	1293	休止中	913	967	休止中	177	177	休止中	3	0	休止中	30	32	休止中	1	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00	休止中
3	1310	1304	休止中	937	993	休止中	176	177	休止中	0	0	休止中	29	27	休止中	1	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00	休止中
4	1301	1301	休止中	939	987	休止中	176	176	休止中	0	0	休止中	27	33	休止中	0	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00	休止中
5	1308	1311	休止中	936	979	休止中	177	176	休止中	1	0	休止中	23	37	休止中	3	0	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00	休止中
6	1302	1303	休止中	934	975	休止中	175	175	休止中	2	0	休止中	21	29	休止中	2	1	休止中	1	0	休止中	0.00	0.00	休止中
7	1301	1296	1293	934	1005	875	176	176	176	2	0	19	18	25	22	0	0	1	1	0	1	0.00	0.00	0.00
8	1295	1294	1287	933	990	899	176	175	176	1	0	10	19	34	36	3	0	7	0	0	0	0.00	0.00	0.00
9	1308	1296	1290	932	1005	894	177	177	178	1	0	20	25	31	21	5	0	14	0	0	3	0.00	0.00	0.00
10	1281	1292	1290	943	982	903	177	177	177	1	0	11	16	28	20	3	0	17	0	0	3	0.00	0.00	0.00
11	1293	1284	1275	932	1049	884	176	178	177	2	0	17	21	37	21	0	0	15	0	1	2	0.00	0.00	0.00
12	1288	1292	1272	932	1044	887	176	176	176	1	0	15	28	38	27	0	1	17	1	0	1	0.00	0.00	0.00
13	1279	1289	1280	1000	1025	894	176	176	176	0	3	9	37	39	25	0	0	17	0	1	2	0.00	0.00	0.00
14	1292	1305	1297	1008	1042	927	176	176	176	0	1	1	35	39	24	0	2	9	0	1	1	0.00	0.00	0.00
15	1292	1309	1298	1003	1064	902	176	176	176	0	1	3	38	37	30	1	2	8	2	1	0	0.00	0.00	0.00
16	1289	1282	1293	1018	1066	944	176	176	176	0	4	0	35	36	22	14	13	8	1	3	1	0.00	0.00	0.00
17	1287	1280	1299	1005	1059	916	179	178	178	0	0	2	39	37	34	10	4	8	1	1	1	0.00	0.00	0.00
18	1292	1285	1308	1019	1044	913	177	177	177	11	2	14	23	39	21	0	15	14	0	2	4	0.00	0.00	0.00
19	休止中	1284	1292	休止中	1078	938	休止中	176	177	休止中	2	0	休止中	38	17	休止中	12	14	休止中	5	4	休止中	0.00	0.00
20	休止中	1276	1305	休止中	1067	929	休止中	175	176	休止中	0	1	休止中	38	20	休止中	3	5	休止中	0	1	休止中	0.00	0.00
21	休止中	1287	1293	休止中	1054	917	休止中	173	179	休止中	0	1	休止中	38	26	休止中	5	3	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
22	休止中	1280	1283	休止中	1064	917	休止中	175	176	休止中	2	1	休止中	39	33	休止中	12	7	休止中	2	0	休止中	0.00	0.00
23	休止中	1284	1283	休止中	1064	926	休止中	176	177	休止中	1	1	休止中	37	23	休止中	8	8	休止中	1	1	休止中	0.00	0.00
24	休止中	1287	1293	休止中	1050	930	休止中	176	176	休止中	1	1	休止中	35	14	休止中	16	4	休止中	2	0	休止中	0.00	0.00
25	休止中	1298	1299	休止中	1063	926	休止中	177	177	休止中	1	0	休止中	34	26	休止中	15	10	休止中	1	0	休止中	0.00	0.00
26	休止中	1301	1303	休止中	1069	917	休止中	176	176	休止中	1	1	休止中	37	27	休止中	14	6	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
27	休止中	1300	1302	休止中	1052	924	休止中	176	176	休止中	2	0	休止中	29	27	休止中	15	4	休止中	2	0	休止中	0.00	0.00
28	休止中	1308	1302	休止中	1060	919	休止中	176	176	休止中	0	1	休止中	29	29	休止中	9	2	休止中	0	0	休止中	0.00	0.00
29	休止中	1299	1305	休止中	1062	931	休止中	177	179	休止中	0	1	休止中	27	26	休止中	15	7	休止中	1	0	休止中	0.00	0.00
30	休止中	1281	1296	休止中	1065	914	休止中	176	177	休止中	2	1	休止中	28	30	休止中	16	10	休止中	4	1	休止中	0.00	0.00

注 1 排ガス測定場所は煙道測定口

注 2 排ガス測定は連続測定計による

注 3 排ガス測定値は法の規定に従い、全て酸素濃度12%換算値として表記

注 4 排ガス測定結果は日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)