

排ガス測定結果

施設名称 : 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

測定 (採取) 位置 : 1～3号炉煙突測定口

測定 (採取) 年月日 : (1号炉) 平成15年4月23日、(2号炉) 平成15年4月17日、(3号炉) 平成15年4月28日

結果を得た年月日 : 平成15年5月23日

測定機関 : 日本検査株式会社 大阪理化学試験所

項 目	測 定 日		測定結果	管理基準値
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ _N) (O ₂ =12%換算)	4月23日	1号炉	0.00011	0.1以下
	4月17日	2号炉	0.00032	
	4月28日	3号炉	0.00019	
一酸化炭素濃度 (ppm) (O ₂ =12%換算) 4時間平均値	4月23日	1号炉	6	30以下
	4月17日	2号炉	7	
	4月28日	3号炉	14	
総水銀濃度 (μg/m ³ _N)	4月23日	1号炉	10未満	
	4月17日	2号炉	10未満	
	4月28日	3号炉	10未満	
カドミウム濃度 (mg/m ³ _N)	4月23日	1号炉	0.01未満	
	4月17日	2号炉	0.01未満	
	4月28日	3号炉	0.01未満	
鉛濃度 (mg/m ³ _N)	4月23日	1号炉	0.1未満	
	4月17日	2号炉	0.1未満	
	4月28日	3号炉	0.1未満	
酸素濃度 (%)	4月23日	1号炉	6.6	
	4月17日	2号炉	6.5	
	4月28日	3号炉	8.9	