

排ガス測定結果

施設名称 : 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設

測定 (採取) 位置 : 1～3号炉煙突測定口

測定 (採取) 年月日 : (1号炉) 平成15年7月25日、(2号炉) 平成15年7月17日、(3号炉) 平成15年7月7日

結果を得た年月日 : 平成15年8月25日

測定機関 : 日本検査株式会社 大阪理化学試験所

項 目	測 定 日		測定結果	管理基準値
ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	7月25日	1号炉	0.001未満	0.01以下
	7月17日	2号炉	0.001未満	
	7月7日	3号炉	0.001未満	
硫黄酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	7月25日	1号炉	10	20以下
	7月17日	2号炉	6	
	7月7日	3号炉	6	
窒素酸化物濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	7月25日	1号炉	29	50以下
	7月17日	2号炉	27	
	7月7日	3号炉	20	
塩化水素濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	7月25日	1号炉	17	30以下
	7月17日	2号炉	9	
	7月7日	3号炉	5	
ダイオキシン類 ($\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$) ($\text{O}_2=12\%$ 換算)	7月25日	1号炉	0.00012	0.1以下
	7月17日	2号炉	0.00011	
	7月7日	3号炉	0.000031	
一酸化炭素濃度 (ppm) ($\text{O}_2=12\%$ 換算) 4時間平均値	7月25日	1号炉	2未満	30以下
	7月17日	2号炉	3未満	
	7月7日	3号炉	8	
総水銀濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	7月25日	1号炉	10未満	
	7月17日	2号炉	10未満	
	7月7日	3号炉	10未満	
カドミウム濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	7月25日	1号炉	0.01未満	
	7月17日	2号炉	0.01未満	
	7月7日	3号炉	0.01未満	
鉛濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	7月25日	1号炉	0.1未満	
	7月17日	2号炉	0.1未満	
	7月7日	3号炉	0.1未満	
酸素濃度 (%)	7月25日	1号炉	6.5	
	7月17日	2号炉	8.9	
	7月7日	3号炉	7.9	