

測定結果 (平成15年6月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設
炉別 :1号炉

測定場所 煙道測定口

項目 日	運転状況	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目												環境負荷を把握するための項目											
		溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度 CO (ppm)			排ガス濃度											
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫酸酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
														平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1	停止 立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
2	立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
3	立上 溶融	1097	1311	907	940	976	913	166	167	165	2	12	0	37	46	30	1	10	0	0	0	0	0.00	0.03	0.00
4	溶融 キープ 溶融	1238	1281	1034	928	969	819	166	167	165	7	16	0	34	40	10	3	10	0	3	14	0	0.00	0.00	0.00
5	溶融 キープ 溶融	1209	1280	978	948	998	851	166	166	166	19	26	12	24	40	8	3	8	0	7	18	0	0.00	0.00	0.00
6	溶融 キープ 溶融	1192	1263	914	912	997	814	166	166	166	17	29	1	33	40	11	2	7	0	4	12	0	0.00	0.00	0.00
7	溶融	1292	1304	1256	960	1053	913	166	166	164	7	15	2	37	40	21	6	14	1	8	13	3	0.00	0.00	0.00
8	溶融 立下	1107	1296	592	931	1075	565	166	188	140	1	12	0	23	45	0	1	13	0	1	8	0	0.03	0.61	0.00
9	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
10	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
11	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
12	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
13	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
14	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
15	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
16	停止 立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
17	立上 溶融 キープ	970	1263	574	740	884	298	148	167	64	1	7	0	22	39	0	3	23	0	3	16	0	0.00	0.00	0.00
18	キープ 溶融	1222	1299	1036	912	999	821	166	166	166	1	4	0	39	40	35	4	10	0	3	9	0	0.00	0.00	0.00
19	溶融	1260	1289	1234	1027	1100	885	166	166	166	8	22	1	14	40	4	3	7	1	9	17	2	0.00	0.00	0.00
20	溶融	1266	1283	1254	1032	1125	962	166	166	166	5	16	0	22	31	9	4	7	0	7	18	0	0.00	0.00	0.00
21	溶融	1271	1281	1258	924	966	892	166	166	166	4	18	0	31	37	21	9	15	2	5	10	2	0.00	0.00	0.00
22	溶融	1275	1296	1261	946	984	898	166	166	166	5	21	0	39	40	31	10	18	6	5	20	0	0.00	0.00	0.00
23	溶融	1273	1285	1255	948	1051	914	166	166	166	6	17	2	36	40	15	12	16	6	5	16	1	0.00	0.00	0.00
24	溶融	1288	1303	1273	1082	1157	1010	166	170	166	5	12	0	22	39	7	11	20	5	8	18	0	0.00	0.00	0.00
25	溶融	1301	1362	1261	1071	1118	1009	170	184	165	5	24	0	27	33	18	8	20	0	6	11	1	0.00	0.00	0.00
26	溶融	1281	1307	1262	1003	1046	956	165	176	160	11	25	1	14	23	7	8	23	0	5	16	0	0.00	0.00	0.00
27	溶融	1266	1277	1249	1011	1058	910	163	166	157	12	27	0	16	33	6	5	15	0	3	14	0	0.00	0.00	0.00
28	溶融	1283	1308	1269	1007	1083	890	167	174	166	12	28	0	8	26	0	7	14	3	9	17	2	0.00	0.00	0.00
29	溶融 キープ 溶融	1245	1301	1067	1045	1151	961	167	174	166	3	18	0	31	40	18	9	22	0	8	20	0	0.00	0.00	0.00
30	溶融	1277	1294	1266	1046	1125	987	167	174	166	0	4	0	40	40	39	5	10	1	3	12	0	0.00	0.00	0.00

注 1 排ガス測定値は全て酸素濃度12%換算値
注 2 排ガスの平均値は1時間平均値の日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)
注 3 排ガスの最大・最小値は1時間平均値の最大・最小値 (COは4時間平均値の最大・最小値)
注 4 表中、キープとは、廃棄物の処理を行わず、溶融炉を溶融温度以下に保っている状態 (スタンバイ状態)を示す。
注 5 表中の休止中とは、廃棄物の処理を行っていない状態 (キープ、立上、立下、運転停止)の状態を示す。
注 6 :一覧表は日単位で示しているため、キープ、立上、立下を行った日の計測値は、廃棄物の処理を行っていない時間帯を含むことがある。

測定結果 (平成15年6月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設
炉別 :2号炉

測定場所 煙道測定口

項目 日	運転状況	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目											環境負荷を把握するための項目												
		溶融炉温度 ()			二次燃焼室温度 ()			集じん器入口温度 ()			排ガス濃度 CO (ppm)			排ガス濃度											
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫酸酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
														平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1	溶融	1232	1247	1218	1002	1053	973	166	166	166	2	5	1	24	40	14	1	6	0	6	15	0	0.00	0.00	0.00
2	溶融	1222	1232	1212	970	975	966	166	166	166	2	3	2	39	40	33	12	29	4	6	9	2	0.00	0.00	0.00
3	溶融	1236	1260	1203	1001	1034	936	166	166	165	2	5	1	23	36	12	2	8	0	6	14	0	0.00	0.00	0.00
4	溶融	1240	1255	1227	996	1028	979	166	166	166	3	5	1	27	39	13	2	9	0	8	15	1	0.00	0.00	0.00
5	溶融 立下	478	1246	166	576	988	355	161	166	143	1	3	0	8	39	1	1	9	0	2	14	0	0.08	1.91	0.00
6	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
7	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
8	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
9	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
10	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
11	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
12	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
13	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
14	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
15	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
16	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
17	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
18	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
19	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
20	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
21	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
22	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
23	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
24	立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
25	立上 溶融	1098	1261	745	792	946	530	164	167	139	11	24	0	25	40	1	9	30	0	2	7	0	0.00	0.00	0.00
26	溶融	1287	1302	1257	969	1011	923	166	167	165	0	2	0	40	41	40	4	20	0	1	4	0	0.00	0.00	0.00
27	溶融	1275	1288	1266	936	954	919	166	166	166	3	7	0	39	40	36	1	9	0	0	2	0	0.00	0.00	0.00
28	溶融	1288	1333	1261	942	1019	907	167	176	166	12	27	0	39	40	35	3	14	0	2	8	0	0.00	0.00	0.00
29	溶融 キープ 溶融	1254	1314	1019	981	1028	911	166	166	165	0	2	0	39	40	33	1	10	0	1	10	0	0.00	0.00	0.00
30	溶融	1276	1299	1254	1029	1123	921	162	166	160	3	9	0	29	40	20	0	2	0	2	13	0	0.00	0.00	0.00

注 1 排ガス測定値は全て酸素濃度12%換算値
注 2 排ガスの平均値は1時間平均値の日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)
注 3 排ガスの最大・最小値は1時間平均値の最大・最小値 (COは4時間平均値の最大・最小値)
注 4 表中、キープとは、廃棄物の処理を行わず、溶融炉を溶融温度以下に保っている状態 (スタンバイ状態)を示す。
注 5 表中の休止中とは、廃棄物の処理を行っていない状態 (キープ、立上、立下、運転停止)の状態を示す。
注 6 ー覧表は日単位で示しているため、キープ、立上、立下を行った日の計測値は、廃棄物の処理を行っていない時間帯を含むことがある。

測定結果 (平成15年6月分)

施設名称 廃棄物処理センターガス化溶融処理施設
炉別 :3号炉

測定場所 煙道測定口

項目 日	運転状況	施設の維持管理の技術上の基準に基づく項目											環境負荷を把握するための項目												
		溶融炉温度			二次燃焼室温度			集じん器入口温度			排ガス濃度			排ガス濃度											
		()			()			()			CO (ppm)			窒素酸化物 (NO _x) (ppm)			塩化水素 (HCL) (ppm)			硫黄酸化物 (SO _x) (ppm)			ばいじん (mg/Nm ³)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
2	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
3	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
4	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
5	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
6	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
7	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
8	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
9	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
10	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
11	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
12	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
13	停止	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
14	立上	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中
15	立上 溶融	1215	1309	995	907	966	815	166	167	165	5	18	0	35	48	26	7	16	0	2	7	0	0.00	0.00	0.00
16	溶融	1279	1287	1274	957	1110	863	166	168	165	8	27	0	29	40	20	13	22	8	6	20	2	0.00	0.00	0.00
17	溶融	1282	1291	1271	1078	1158	994	166	166	166	0	3	0	30	38	25	5	10	1	6	13	0	0.00	0.00	0.00
18	溶融	1283	1302	1270	1041	1183	948	166	166	166	2	8	0	29	38	22	3	7	0	4	14	0	0.00	0.00	0.00
19	溶融	1290	1303	1279	1042	1114	963	166	166	166	0	0	0	29	38	20	4	6	2	5	9	1	0.00	0.00	0.00
20	溶融	1288	1307	1263	1054	1191	987	166	173	166	1	2	0	32	41	19	4	8	1	5	12	0	0.00	0.00	0.00
21	溶融	1300	1316	1285	962	988	946	166	166	166	4	24	0	28	31	20	5	8	4	5	9	2	0.00	0.00	0.00
22	溶融	1300	1316	1279	1003	1110	955	166	167	166	1	14	0	35	41	19	8	13	3	5	16	1	0.00	0.00	0.00
23	溶融 キープ 溶融	1249	1306	1065	924	1013	812	166	168	165	6	18	1	37	41	21	7	18	1	5	14	0	0.00	0.00	0.00
24	溶融	1288	1300	1260	1031	1111	996	166	170	166	1	3	0	26	38	11	9	15	4	10	17	4	0.00	0.00	0.00
25	溶融	1269	1278	1258	1067	1108	1019	166	169	166	0	0	0	22	30	19	10	20	5	11	17	2	0.00	0.00	0.00
26	溶融 キープ 溶融	1166	1290	851	916	1056	614	166	167	165	5	18	0	33	41	8	7	23	1	2	15	0	0.00	0.00	0.00
27	溶融	1285	1300	1265	1050	1111	1000	166	166	166	2	17	0	29	38	9	8	14	5	5	14	2	0.00	0.00	0.00
28	溶融	1288	1299	1277	1014	1081	920	166	166	166	2	9	0	26	41	6	10	15	6	8	16	1	0.00	0.00	0.00
29	溶融 キープ 溶融	1220	1299	963	992	1118	888	166	167	166	0	6	0	38	41	26	8	27	0	3	18	0	0.00	0.00	0.00
30	溶融	1274	1292	1265	991	1137	933	166	166	166	1	10	0	40	41	36	7	14	3	3	14	0	0.00	0.00	0.00

注 1 排ガス測定値は全て酸素濃度12%換算値
注 2 排ガスの平均値は1時間平均値の日平均値 (COは4時間平均値の日平均値)
注 3 排ガスの最大・最小値は1時間平均値の最大・最小値 (COは4時間平均値の最大・最小値)
注 4 表中、キープとは、廃棄物の処理を行わず、溶融炉を溶融温度以下に保っている状態 (スタンバイ状態)を示す。
注 5 表中の休止中とは、廃棄物の処理を行っていない状態 (キープ、立上、立下、運転停止)の状態を示す。
注 6 ー覧表は日単位で示しているため、キープ、立上、立下を行った日の計測値は、廃棄物の処理を行っていない時間帯を含むことがある。